

清掃作業基準表

【別表1】

場所	床材	面積(m ²)及び個数	日常清掃													定期清掃																			
			除塵	除塵及び部分水拭き	除塵及び全面水拭き	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵	什器・備品の拭き	ごみ収集、便所面台の隔て部分拭き、洗面台拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集	流し台洗浄及び厨芥収集	壁・扉・操作盤部分拭き及び扉満除塵	ごみ、中継所から集積所までの運搬・分別・梱包	ゴミ拾いなど(屋外作業)	ポット・布巾漂白	金属・金物磨き	ユニットバス清掃	ワックス塗装、ポリリッシャー磨き	カーペット等しみ抜き	平土間上汚れ取り	カーテン・ブラインド除塵	室内ガラス面拭き磨き	カーペット等クリーニング	高所壁面等除塵	吹込吸込口清掃	照明器具の清掃	外部ガラス面拭き磨き	外部ガラス面拭き磨き(高所作業台使用)	外部ガラス面拭き磨き(ゴンドラ使用)	池及びせらぎ水路の清掃	屋上ルーフトレン清掃及び除草作業	床剥離洗浄					
会議棟2階	国際会議室控室(備品倉庫)	タイルカーペット	8	1回/月			1回/月												2回/年	1回/年	1回/年	1回/年													
	サービススペース(国際会議室机倉庫)	長尺ビニール	57	1回/月										1回/年						1回/年	1回/年	1回/年													
	パントリー	長尺ビニール	19	4回/週					4回/週	4回/週	1回/月			2回/年							1回/年	1回/年	1回/年												
	倉庫(国際会議室椅子倉庫)	長尺ビニール	29	1回/月										1回/年							1回/年	1回/年	1回/年												
	特別控室	ウィルトンカーペット	27	1回/週			1回/週										2回/年	1回/月	2回/年	1回/年				2回/年											
	特別控室便所	ビニールタイル	5		1回/週		1回/週								2回/年						1回/年														
	階段(3)(会議室屋内非常階段)	タイルカーペット	18	1回/月									1回/月						6回/年	2回/年	1回/年		1回/年			2回/年									
	階段(4)(事務室裏口~国際会議室スタッフルーム)	ビニールタイル	21		6回/年								1回/月		2回/年						1回/年		1回/年												
	階段(8)(らせん階段)	タイルカーペット	4	1回/週															2回/年	1回/年		1回/年													
	空調機械室	防塵塗装	19	2回/年																	1回/年														
	男性用トイレ	ビニールタイル	15		2回/日		使用時巡回							6回/年							1回/年	1回/年	1回/年											1回/年	
	女性用トイレ	ビニールタイル	15		2回/日		使用時巡回							6回/年							1回/年	1回/年	1回/年											1回/年	
	身障者トイレ	ビニールタイル	3		2回/日		使用時巡回							6回/年							1回/年	1回/年	1回/年											1回/年	
	渡り廊下(レストラン棟)	長尺ビニール	23	1回/週										2回/年					2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	2回/年	2回/年											
	第4エレベーター前パントリー	長尺ビニール	6	1回/週										1回/年							1回/年	1回/年	1回/年												
(会議室廊下)(レストラン棟外部ガラス)		7																							2回/年										
展望エレベーター		63																							2回/年										
屋上ルーフトレン他		11個																															1回/年		

会議棟3階	第1会議室	タイルカーペット	71	6回/週			6回/週						6回/週		1回/月				2回/年	1回/年	1回/年	1回/年													
	第2会議室	タイルカーペット	108	6回/週			6回/週						6回/週		1回/月	1回/年	1回/週	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	2回/年													
	第3会議室	タイルカーペット	104	5回/週			5回/週						5回/週		1回/月	1回/年	1回/週	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	2回/年													
	ロビー・廊下	タイルカーペット	187	6回/週		6回/週	6回/週						6回/週		1回/月		1回/週	2回/年	1回/年	1回/年	1回/年	2回/年	2回/年												
	階段(3)(会議室屋内非常階段)	タイルカーペット	18	1回/月										1回/月				6回/年	2回/年	1回/年		1回/年			2回/年										
	パントリー	長尺ビニール	7		6回/週				6回/週	6回/週	1回/月				2回/年			1回/月	1回/年	1回/年	1回/年	2回/年													

(別表2) ガラス・照明器具・吹出吸込口 面積・数量一覧

1. ホール棟 ガラス面積積算表

	室名	屋外ガラス面積 (㎡)	屋内ガラス面積 (㎡) ※階段手すり腰壁 ガラス等を含む	カーテン・ブラインド面積 (㎡)
1階	多目的ホールホワイエ	172.5	209.8	—
	多目的ホール上手廊下	93.7	93.7	88.0
	楽屋廊下(上手通路)	33.1	33.1	33.1
	多目的ホールホワイエ階段	—	65.0	—
	第1控室	1.1	1.1	—
	楽屋事務室	1.3	2.4	—
	多目的ホール楽屋入口風除室	2.4	7.3	—
	小ホール楽屋入口風除室	2.2	6.5	—
	リハーサル室	3.3	3.3	—
2階	多目的ホールホワイエ	16.1	67.7	—
	多目的ホール上手廊下	37.3	37.3	—
	多目的ホール下手廊下	—	16.0	—
	多目的ホール映写室・音響調整室	—	15.0	3.7
	調光室	—	3.1	—
	商談室	—	7.6	3.7
	第1通訳室	—	8.1	4.0
	第2通訳室	—	8.2	4.0
	第3通訳室	—	8.3	4.0
	小ホールギャラリー	19.1	19.1	—
	小ホールホワイエ	126.6	141.1	—
	小ホールホワイエ階段	—	4.0	—
小ホール調整室	4.5	4.5	4.5	
第8楽屋	9.8	9.8	9.8	
3階	小ホールセンタースポット室	—	7.0	—
	多目的ホールセンタースポット室	—	14.6	—
総計		522.8	793.3	154.6

2. 会議棟 ガラス面積積算表

	室名	屋外ガラス面積			屋内ガラス面積			カーテン・ブラインド面積 (㎡)
		ガラス面積 (㎡) (屋外側)	高所作業台等使用清掃面積 (㎡) (屋外)	ゴンドラ使用清掃面積 (㎡) (屋外)	ガラス面積 (㎡) (屋内側) ※階段手すり腰壁ガラス等を含む	高所作業台等使用清掃面積 (屋内)	ゴンドラ使用清掃面積 (屋内)	
1階	情報プラザ	104.6			104.6			104.6
	エントランスロビー	179.7	201.8		336.7			
	エントランスポスター掲示板	7.1						
	事務室	9.0			27.0			9.0
	第1応接室	3.0			3.0			3.0
	第2応接室	1.5			1.5			1.5
	防災センター (会議室廊下)	1.0			1.8			1.4
	階段(3)	7.7						
	展望エレベーター	17.5			17.5			
2階	国際会議室	153.2			153.2			149.0
	国際会議室ロビー		12.2		37.4			
	ブリッジ		69.3		113.3			
	ギャラリー		63.7		82.5			
	スタッフルーム				18.0			9.0
	スタッフルーム廊下				2.0			
	特別控室	4.8			10.8			3.0
	渡り廊下 (レストラン棟) (会議室廊下)	3.5	40.7		44.2			
	階段(3)			6.9				
展望エレベーター			16.1	16.1				
3階	第2会議室		51.7		21.1			42.2
	第3会議室		31.1		15.4			30.8
	ロビー・廊下	75.9		49.5	68.5		98.6	
	パントリー	0.9			0.9			
	調整室前廊下突き当り	1.3			1.3			
	国際会議室調整室				8.9	8.9		
	第1～第4通訳室		11.4		12.2			
	階段(3)			12.2	12.2			
	展望エレベーター			44.2				
4階	備品集中管理室		19.2		8.1			8.1
	ロビー・廊下	5.5		123.1	64.3		91.1	
	パントリー	0.9			0.9			
	階段(3)			12.2	12.2			
5階	展望エレベーター			44.2				
	第4会議室		57.5		22.1			44.2
	第5会議室		46.5		22.1			44.2
	第6会議室		26.5	4.3	15.4			30.8
	ロビー・廊下	7.8		132.0	70.8		91.1	
	パントリー	0.9			0.9			
6階・PH階	階段(3)			12.2	12.2			
	展望エレベーター			44.2				
	第7会議室		80.7		36.0			36.0
	第8会議室	17.8	23.2	44.6	76.4			12.0
	第8会議室前ロビー		23.2		12.0			
	ロビー・廊下	8.0		131.8	51.0		102.1	
	パントリー	1.0			1.0			
階段(3) (第3・6会議室内正面すりガラス) 屋外			23.9	23.9				
展望エレベーター			4.3					
			4.0					
レストラン1階	レストラン客席	91.2						
総計		703.8	758.7	806.3	1539.4	8.9	382.9	528.8
		2268.8			1931.2			

3. 照明器具数量

会議棟地下階 照明器具

室名	器具	数量
空調機械室	40W蛍光灯2灯用	35
発電機室	40W蛍光灯2灯用	7
階段（地下1階～1階まで）	40W蛍光灯2灯用	5
委託員休憩室	40W蛍光灯2灯用	3

会議棟1階 照明器具

室名	器具	数量
情報プラザ	40W蛍光灯2灯用	62
	ダウンライト	40
エントランスロビー（吹き抜け設置・高所作業）	40W蛍光灯1灯用	357
エントランスロビー	ダウンライト	122
ミーティングルーム	40W蛍光灯2灯用	6
事務室	40W蛍光灯2灯用	76
	ダウンライト	6
ビデオ機械室	40W蛍光灯2灯用	2
書庫1	40W蛍光灯2灯用	1
更衣室	40W蛍光灯2灯用	1
湯沸室	40W蛍光灯2灯用	1
事務室トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	4
第1応接室	40W蛍光灯2灯用	8
第2応接室	40W蛍光灯2灯用	4
男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	4
	ダウンライト	4
女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	4
	ダウンライト	4
身障者トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
授乳コーナー	ダウンライト	1
ロッカー室	ダウンライト	4
防災センター	40W蛍光灯2灯用	15
防災センタートイレ	ダウンライト	1
防災センター湯沸室	40W蛍光灯2灯用	1
電話交換機室	40W蛍光灯2灯用	2
空調機械室	40W蛍光灯2灯用	2
階段(3)（会議室屋内非常階段）	ダウンライト	2
階段(4)（事務室裏口～国際会議室スタッフルーム）	40W蛍光灯2灯用	1

会議棟2階 照明器具

室名	器具	数量
国際会議室 (吹き抜け設置・高所作業)	ダウンライト	60
国際会議室ロビー・前室	40W蛍光灯2灯用	12
国際会議室ロビー・前室	ダウンライト	78
ブリッジ	40W蛍光灯2灯用	30
ギャラリー	ダウンライト	34
スタッフルーム	40W蛍光灯2灯用	28
スタッフルーム廊下	ダウンライト	8
映写機械室	ダウンライト	4
国際会議室控室 (備品倉庫)	40W蛍光灯2灯用	1
サービススペース (国際会議室机倉庫)	40W蛍光灯2灯用	4
パントリー	40W蛍光灯2灯用	1
倉庫 (国際会議室椅子倉庫)	40W蛍光灯2灯用	5
特別控室	ダウンライト	16
特別控室	40W蛍光灯2灯用	7
階段(3) (会議室屋内非常階段)	ダウンライト	2
階段(4) (事務室裏口～国際会議室スタッフルーム)	40W蛍光灯2灯用	1
階段(8) (らせん階段)	40W蛍光灯2灯用	1
空調機械室	40W蛍光灯2灯用	2
男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
男性用トイレ	ダウンライト	4
女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
女性用トイレ	ダウンライト	4
身障者トイレ	ダウンライト	1
渡り廊下 (レストラン棟)	ダウンライト	7
第4エレベーター前パントリー	40W蛍光灯2灯用	1

会議棟3階 照明器具

室名	器具	数量
第1会議室	40W蛍光灯2灯用	20
	ダウンライト	4
第2会議室	40W蛍光灯2灯用	30
	ダウンライト	8
第3会議室	40W蛍光灯2灯用	30
	ダウンライト	8
ロビー・廊下	40W蛍光灯2灯用	12
	ダウンライト	30
階段(3) (会議室屋内非常階段)	ダウンライト	2
パントリー	40W蛍光灯2灯用	1
倉庫	40W蛍光灯2灯用	1
男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	3
	ダウンライト	3
女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	3
	ダウンライト	3
身障者トイレ	40W蛍光灯2灯用	1
国際会議室調整室前廊下	40W蛍光灯2灯用	4
国際会議室調整室	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	2
第1～第4通訳室	40W蛍光灯2灯用	4
	ダウンライト	4
機械室 (第1会議室横)	40W蛍光灯2灯用	1
機械室 (通訳室横)	40W蛍光灯2灯用	4

会議棟4階 照明器具

室名	器具	数量
ロビー・廊下	40W蛍光灯2灯用	12
	ダウンライト	30
階段(3) (会議室屋内非常階段)	ダウンライト	2
パントリー	40W蛍光灯2灯用	1
男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	5
女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	5
身障者トイレ	40W蛍光灯2灯用	1
機械室	40W蛍光灯2灯用	2

会議棟5階 照明器具

室名	器具	数量
第4会議室	40W蛍光灯2灯用	30
	ダウンライト	8
第5会議室	40W蛍光灯2灯用	30
	ダウンライト	8
第6会議室	40W蛍光灯2灯用	30
	ダウンライト	8
ロビー・廊下	40W蛍光灯2灯用	12
	ダウンライト	30
階段(3) (会議室屋内非常階段)	ダウンライト	2
パントリー	40W蛍光灯2灯用	1
倉庫	40W蛍光灯2灯用	1
男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	5
女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	5
身障者トイレ	40W蛍光灯2灯用	1
機械室	40W蛍光灯2灯用	4

会議棟6階 照明器具

室名	器具	数量
第7会議室	40W蛍光灯2灯用	45
	ダウンライト	12
第8会議室	ダウンライト	14
ロビー・廊下	40W蛍光灯2灯用	12
	ダウンライト	30
階段(3) (会議室屋内非常階段)	ダウンライト	1
パントリー	40W蛍光灯2灯用	1
倉庫	40W蛍光灯2灯用	1
男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	5
女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	5
身障者トイレ	40W蛍光灯2灯用	1
機械室	40W蛍光灯2灯用	4

ホール棟1階 照明器具

室名	器具	数量
多目的ホールホワイエ	ダウンライト	120
多目的ホール上手廊下	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	21 20
多目的ホール下手廊下	ダウンライト	50
多目的ホール入口前室 (ホワイエ側)	ダウンライト	4
多目的ホール入口前室 (廊下側階段)	ダウンライト	8
多目的ホール入口前室 (舞台側)	ダウンライト	8
荷解室(第2搬入口通路)	40W蛍光灯2灯用	1
ビュツフェ	ダウンライト	25
第1控室	40W蛍光灯2灯用	1
スプリンクラー制御弁室	40W蛍光灯2灯用	1
下手女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	8 7
下手男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	7 2
上手男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	6 4
上手女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	8 6
身障者用トイレ	40W蛍光灯2灯用	1
授乳コーナー	ダウンライト	2
上手倉庫	40W蛍光灯2灯用	3
下手倉庫	40W蛍光灯2灯用	1
ビュツフェ横倉庫	40W蛍光灯2灯用	2
パネル庫	40W蛍光灯2灯用	1
第1ピアノ庫	40W蛍光灯2灯用	1
第1搬入口	40W蛍光灯2灯用	15
小ホール搬入口	40W蛍光灯2灯用	10
楽屋事務室	40W蛍光灯2灯用	4
多目的ホール楽屋入口風除室	ダウンライト	1
小ホール楽屋入口風除室	ダウンライト	1
楽屋事務室前通路	ダウンライト	4
階段(7) (楽屋事務室前通路~小ホール楽屋廊下)	40W蛍光灯2灯用	1
階段(6) (リハーサル室前~2階上手廊下)	40W蛍光灯2灯用	1
階段(5) (1階上手廊下~2階上手廊下)	40W蛍光灯2灯用	1
楽屋廊下	ダウンライト	30
楽屋ラウンジ	ダウンライト	6
第1楽屋	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	2 11
第2楽屋	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	2 12
第3楽屋	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	6 20
第4楽屋	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	12 32
第5楽屋	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	2 10
第6楽屋	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	2 10
楽屋廊下(上手通路)	ダウンライト	12
リハーサル室	40W蛍光灯2灯用 ダウンライト	14 2
リハーサル室前室	ダウンライト	1
リハーサル室控室 (ピアノ置き場)	40W蛍光灯2灯用	2
楽屋男性用トイレ	ダウンライト	7
楽屋女性用トイレ	ダウンライト	7
楽屋湯沸室	40W蛍光灯2灯用	1

ホール棟2階 照明器具

室名	器具	数量
多目的ホールホワイエ	ダウンライト	75
多目的ホール上手廊下	40W蛍光灯2灯用	15
	ダウンライト	27
多目的ホール下手廊下	ダウンライト	35
多目的ホール入口前室 (ホワイエ側)	ダウンライト	4
多目的ホール入口前室 (上手廊下側)	ダウンライト	6
多目的ホール入口前室 (下手廊下側)	ダウンライト	4
多目的ホール映写室 音響調整室	40W蛍光灯2灯用	4
多目的ホール調光室	40W蛍光灯2灯用	2
多目的ホール調整室廊下	ダウンライト	3
上手男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	5
	ダウンライト	2
上手女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	10
	ダウンライト	3
下手男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	5
	ダウンライト	1
下手女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	6
	ダウンライト	4
商談室	40W蛍光灯2灯用	1
	ダウンライト	2
第1通訳室	40W蛍光灯2灯用	1
	ダウンライト	2
第2通訳室	40W蛍光灯2灯用	1
	ダウンライト	2
第3通訳室	40W蛍光灯2灯用	1
	ダウンライト	2
商談室・第1～3通訳室入口階段	ダウンライト	4
上手倉庫	40W蛍光灯2灯用	2
下手倉庫 (床機構操作卓前室)	40W蛍光灯2灯用	1
階段(5) (2階上手廊下～3階ホワイエ上倉庫)	40W蛍光灯2灯用	1
階段(6) (2階上手廊下～3階廊下)	40W蛍光灯2灯用	1
階段(7) (小ホール楽屋廊下～3階廊下)	40W蛍光灯2灯用	1
機械室 (小ホールギャラリー)	40W蛍光灯2灯用	2
ギャラリー	40W蛍光灯2灯用	7
	ダウンライト	42
小ホール楽屋廊下	40W蛍光灯2灯用	8
	ダウンライト	6
小ホール上手前室 脇舞台	40W蛍光灯2灯用	1
小ホール上手前室 脇舞台	ダウンライト	3
第2ピアノ庫	40W蛍光灯2灯用	1
第7楽屋	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	18
第8楽屋	40W蛍光灯2灯用	2
	ダウンライト	20
楽屋トイレ	ダウンライト	2
小ホールホワイエ	40W蛍光灯2灯用	40
	ダウンライト	68
小ホール入口前室	ダウンライト	6
男性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	6
	ダウンライト	3
女性用トイレ	40W蛍光灯2灯用	6
	ダウンライト	3
身障者用トイレ	40W蛍光灯2灯用	1
	ダウンライト	1
授乳室	ダウンライト	2
第2控室	40W蛍光灯2灯用	1
小ホール調整室	40W蛍光灯2灯用	1
	ダウンライト	2

ホール棟3・4階 照明器具

室名	器具	数量
下手倉庫	40W蛍光灯2灯用1個当たり	15
上手倉庫	40W蛍光灯2灯用1個当たり	3
廊下	40W蛍光灯2灯用1個当たり	8
アンプ室	40W蛍光灯2灯用1個当たり	4
第7階段前室（倉庫として使用）	40W蛍光灯2灯用1個当たり	2
小ホールセンタースポット室廊下（下手倉庫～小ホールセンタースポット室）	ダウンライト1個当たり	7
小ホールセンタースポット室	ダウンライト1個当たり	3
小ホール投光ギャラリー	ダウンライト1個当たり	3
小ホール投光ギャラリー前室（廊下～下手投光ギャラリー）	ダウンライト1個当たり	3
調光室	40W蛍光灯2灯用1個当たり	5
第2電気室	40W蛍光灯2灯用1個当たり	6
階段(5)（3階ホワイエ上倉庫～4階上手後部キャットウォーク）	40W蛍光灯2灯用1個当たり	1
階段(7)（第7階段前室～4階スプリンクラー制御弁室）	40W蛍光灯2灯用1個当たり	1
機械室（多目的ホールホワイエ上・空調機械室）	40W蛍光灯2灯用1個当たり	2
第1シーリングスポット室	ダウンライト1個当たり	11
第2シーリングスポット室	ダウンライト1個当たり	8
センタースポット室	ダウンライト1個当たり	3

4. 吸込吹出口数量

会議棟地下階 吸込吹出口

室名	器具	数量
空調機械室	レジスタ (VHS)	4
空調機械室	グリル (HS)	2
発電機室	レジスタ (VHS)	4
発電機室	グリル (HS)	4
委託員休憩室	レジスタ (VHS)	1
委託員休憩室	グリル (HS)	1

会議棟1階 吸込吹出口

室名	器具	数量
情報プラザ	ブリーズライン	5
	レジスタ (VHS)	33
	グリル (HS)	6
エントランスロビー	シーリングディフューザー	17
	ブリーズライン	6
	レジスタ (VHS)	9
	グリル (HS)	13
ミーティングルーム	シーリングディフューザー	3
事務室	ブリーズライン	38
ビデオ機械室	グリル (HS)	1
書庫 1	グリル (HS)	1
更衣室	グリル (HS)	1
湯沸室	グリル (HS)	1
事務室トイレ	グリル (HS)	2
第1応接室	シーリングディフューザー	7
第2応接室	シーリングディフューザー	7
男性用トイレ	グリル (HS)	2
女性用トイレ	グリル (HS)	2
身障者トイレ	グリル (HS)	1
授乳コーナー	グリル (HS)	2
ロッカー室	グリル (HS)	1
防災センター	グリル (HS)	4
防災センタートイレ	グリル (HS)	1
防災センター湯沸室	グリル (HS)	1
電話交換機室	グリル (HS)	2

会議棟2階 吸込吹出口

室名	器具	数量
国際会議室ロビー・前室	シーリングディフューザー	9
国際会議室ロビー・前室	ブリーズライン	8
国際会議室ロビー・前室	グリル (HS)	1
ブリッジ	シーリングディフューザー	25
ギャラリー	シーリングディフューザー	7
ギャラリー	グリル (HS)	1
スタッフルーム	ブリーズライン	12
スタッフルーム廊下	シーリングディフューザー	1
映写機械室	レジスタ (VHS)	2
映写機械室	グリル (HS)	1
国際会議室控室 (備品倉庫)	グリル (HS)	2
サービススペース (国際会議室机倉庫)	グリル (HS)	3
パントリー	グリル (HS)	2
倉庫 (国際会議室椅子倉庫)	グリル (HS)	1
特別控室	グリル (HS)	1
特別控室	ブリーズライン	4
男性用トイレ	グリル (HS)	2
女性用トイレ	グリル (HS)	3
身障者トイレ	グリル (HS)	1
渡り廊下 (レストラン棟)	シーリングディフューザー	1
第4エレベーター前パントリー	グリル (HS)	1

会議棟3階 吸込吹出口

室名	器具	数量
第1会議室	ブリーズライン	16
第2会議室	ブリーズライン	16
第3会議室	ブリーズライン	18
ロビー・廊下	ブリーズライン	7
パントリー	グリル (HS)	1
倉庫	グリル (HS)	1
男性用トイレ	グリル (HS)	2
女性用トイレ	グリル (HS)	2
国際会議室調整室前廊下	レジスタ (VHS)	2
国際会議室調整室前廊下	グリル (HS)	1
国際会議室調整室	グリル (HS)	1
第1～第4通訳室	グリル (HS)	4

会議棟4階 吸込吹出口

室名	器具	数量
ロビー・廊下	ブリーズライン	7
パントリー	グリル (HS)	1
男性用トイレ	グリル (HS)	4
女性用トイレ	グリル (HS)	4
身障者トイレ	グリル (HS)	1

会議棟5階 吸込吹出口

室名	器具	数量
第4会議室	ブリーズライン	16
第5会議室	ブリーズライン	16
第6会議室	ブリーズライン	18
ロビー・廊下	ブリーズライン	7
パントリー	グリル (HS)	1
倉庫	グリル (HS)	1
男性用トイレ	グリル (HS)	4
女性用トイレ	グリル (HS)	4
身障者トイレ	グリル (HS)	1

会議棟6階 吸込吹出口

室名	器具	数量
第7会議室	ブリーズライン	18
第8会議室	ブリーズライン	8
ロビー・廊下	ブリーズライン	7
パントリー	グリル (HS)	1
倉庫	グリル (HS)	1
男性用トイレ	グリル (HS)	4
女性用トイレ	グリル (HS)	4
身障者トイレ	グリル (HS)	1

ホール棟1階 吸込吹出口

室名	器具	数量
多目的ホールホワイエ	ブリーズライン	16
多目的ホールホワイエ	レジスタ (VHS)	12
多目的ホールホワイエ	グリル (HS)	2
多目的ホール上手廊下	レジスタ (VHS)	8
多目的ホール下手廊下	レジスタ (VHS)	8
ビュッフェ	グリル (HS)	2
第1控室	グリル (HS)	2
下手女性用トイレ	グリル (HS)	13
下手男性用トイレ	グリル (HS)	10
上手男性用トイレ	グリル (HS)	11
上手女性用トイレ	グリル (HS)	12
身障者用トイレ	グリル (HS)	1
授乳コーナー	グリル (HS)	1
上手倉庫	グリル (HS)	2
下手倉庫	グリル (HS)	1
ビュッフェ横倉庫	グリル (HS)	2
パネル庫	グリル (HS)	2
第1搬入口	グリル (HS)	2
小ホール搬入口	グリル (HS)	2
楽屋事務室	グリル (HS)	2
楽屋廊下	シーリングディフューザー	2
楽屋廊下	グリル (HS)	2
楽屋ラウンジ	シーリングディフューザー	1
第1楽屋	シーリングディフューザー	1
第1楽屋	グリル (HS)	2
第2楽屋	シーリングディフューザー	1
第2楽屋	グリル (HS)	1
第3楽屋	シーリングディフューザー	1
第3楽屋	グリル (HS)	1
第4楽屋	シーリングディフューザー	2
第4楽屋	グリル (HS)	2
第5楽屋	シーリングディフューザー	1
第5楽屋	グリル (HS)	1
第6楽屋	シーリングディフューザー	1
第6楽屋	グリル (HS)	1
楽屋廊下 (上手通路)	シーリングディフューザー	2
リハーサル室	シーリングディフューザー	6
リハーサル室	グリル (HS)	2
リハーサル室控室 (ピアノ置き場)	グリル (HS)	2
楽屋男性用トイレ	グリル (HS)	2
楽屋女性用トイレ	グリル (HS)	2
楽屋湯沸室	グリル (HS)	1

ホール棟2階 吸込吹出口

室名	器具	数量
多目的ホールホワイエ	ブリーズライン	13
多目的ホール上手廊下	レジスタ (VHS)	10
多目的ホール下手廊下	レジスタ (VHS)	5
多目的ホール映写室音響調整室	グリル (HS)	1
多目的ホール調光室	グリル (HS)	1
上手男性用トイレ	グリル (HS)	5
上手女性用トイレ	グリル (HS)	10
下手男性用トイレ	グリル (HS)	5
下手女性用トイレ	グリル (HS)	8
商談室	グリル (HS)	2
第1通訳室	グリル (HS)	2
第2通訳室	グリル (HS)	4
第3通訳室	グリル (HS)	4
上手倉庫	グリル (HS)	2
下手倉庫 (床機構操作卓前室)	グリル (HS)	2
ギャラリー	シーリングディフューザー	6
ギャラリー	レジスタ (VHS)	2
小ホール楽屋廊下	シーリングディフューザー	3
小ホール上手前室脇舞台	シーリングディフューザー	1
第7楽屋	シーリングディフューザー	1
第7楽屋	グリル (HS)	1
第8楽屋	シーリングディフューザー	1
第8楽屋	グリル (HS)	1
楽屋トイレ	グリル (HS)	2
小ホールホワイエ	シーリングディフューザー	8
小ホールホワイエ	ブリーズライン	10
小ホールホワイエ	レジスタ (VHS)	2
男性用トイレ	グリル (HS)	10
女性用トイレ	グリル (HS)	10
身障者用トイレ	グリル (HS)	1
授乳室	グリル (HS)	1
第2控室	グリル (HS)	2
小ホール調整室	グリル (HS)	2

ホール棟3・4階 吸込吹出口

室名	器具	数量
下手倉庫	グリル (HS)	4
廊下	グリル (HS)	2
アンプ室	グリル (HS)	2
小ホールセンタースポット室廊下 (下手倉庫~小ホールセンタースポット室)	グリル (HS)	1
小ホールセンタースポット室	グリル (HS)	2
第1シーリングスポット室	シーリングディフューザー	5
第2シーリングスポット室	シーリングディフューザー	4
センタースポット室	シーリングディフューザー	4

(別表3) 食器用洗剤及びスポンジ設置箇所一覧

会議棟			ホール棟			
設置場所	設置 個数	備考	設置場所	設置 個数	備考	
1階	防災センター シンク	1	1階	多目的 ホール	授乳室	1
2階	国際会議室 パントリー	1			楽屋給湯室	1
3階	パントリー	1	2階	小ホール	第7楽屋	1
5階	パントリー	1			第8楽屋	1
6階	パントリー	1			授乳室	1
洗剤・スポンジ それぞれ合計		5個	洗剤・スポンジ それぞれ合計		5個	

(別表4) 手洗い石鹼液ポンプ容器設置箇所一覧

会議棟			ホール棟				
設置場所	設置 個数	備考	設置場所	設置 個数	備考		
1階	男性用トイレ	2	1階	多目的 ホール	上手男性用トイレ	4	身障者用含む
	女性用トイレ	3			上手女性用トイレ	5	身障者用含む
	事務室シンク	1			下手男性用トイレ	4	
	事務室男性用トイレ	1			下手女性用トイレ	7	身障者用含む
	事務室女性用トイレ	1			下手身障者トイレ	1	
	身障者トイレ				授乳室	1	
	防災センタートイレ	1			多目的 ホール 楽屋	第1楽屋	1
	防災センターシンク	1		第2楽屋		1	
2階	男性用トイレ	2		第3楽屋		1	
	女性用トイレ	2		第4楽屋		2	
	特別控室トイレ	1		第5楽屋		1	
	国際会議室パントリー	1		第6楽屋		1	
3階	男性用トイレ	1		男性用トイレ		2	
	女性用トイレ	1		女性用トイレ		2	
	パントリー	1		給湯室	1		
4階	男性用トイレ	1		多目的 ホール	上手男性用トイレ	3	
	女性用トイレ	1	上手女性用トイレ		5		
	身障者トイレ	1	下手男性用トイレ		2		
5階	男性用トイレ	2	下手女性用トイレ		2		
	女性用トイレ	2	小ホール		男性用トイレ	3	
	身障者トイレ	1		女性用トイレ	3		
	パントリー	1		授乳室	1		
6階	男性用トイレ	2		身障者トイレ	1		
	女性用トイレ	2	小ホール 楽屋	第7楽屋	1		
	身障者トイレ	1		第8楽屋	1		
	パントリー	1		男性用トイレ	1		
女性用トイレ	1	女性用トイレ		1			
合計		34個	合計		58個		

総計

92個